



POZIOM PIWNIC 1-3

AW ISTNIEJĄCA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO DEMONTAŻU

X OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - KIERUNKOWEGO DO DEMONTAŻU

ISTNIEJĄCE TRASY KABLOWE SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - PRZEWÓD 2x1,4 mm² 40 wymiary na HVG 3x1,5mm²

PROJEKTOWANE NOWE TRASY SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - PRZEWÓD HVG 3x1,5mm²

/// PRZEWODY PROWADZONE NATYKOWO W KORZYTKACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

/// PRZEWODY PROWADZONE PODTYNKOWO W KURKACH OSŁONOWYCH

AW ISTNIEJĄCA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMIANY NA NOWĄ

→ OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO - KIERUNKOWEGO DO WYMIANY NA NOWĄ

CB/14/8 I ETAP INWESTYCJI
CB/14/8 II ETAP INWESTYCJI

Objekt:	TEATR im. SŁOWACKIEGO	Projektant:	Nr rys.: 1
Adres:	KRAKÓW ul. ŚW. DUCHA	Skala:	1:100
Investor:	TEATR im. SŁOWACKIEGO	Sprawdzający:	Data: SIERPIEŃ 2011
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		
Rysunek:	POZIOM - 3		