

- 
PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO SQUARE
- 
PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO HELIOS
- 

PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LOVATO NO, NC
- 

PROJEKTOWANA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO INFINITY
- 

- 
ISTNIEJĄCA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO DEMONTAŻU
- 
OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO- KIERUNKOWEGO DO DEMONTAŻU

————— ISTNIEJĄCE TRASY KABLOWE SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - PRZEWÓD 2xLY 4mm<sup>2</sup> do wymiany na HDGs 3x1,5mm<sup>2</sup>

- - - - - PROJEKTOWANE NOWE TRASY SYSTEMU OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - PRZEWÓD HDGs mm<sup>2</sup>

- - - - - PRZEWODY PROWADZONE NATYMKOWO W KORYTACH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ



- - - - - PRZEWODY PROWADZONE PODTYNKOWO W RURKACH OSŁONOWYCH



CB/14/8 I ETAP INWESTYCJI

CB/14/8 II ETAP INWESTYCJI

 ISTNIEJĄCA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMIANY NA NOWĄ

 OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO- KIERUNKOWEGO DO WYMIANY NA NOWĄ

Obiekt:	TEATR im. SŁOWACKIEGO	Projektant;	Nr rys.: <b>10</b>
Adres:	KRAKÓW ul. ŚW. DUCHA		Skala:
Inwestor:	TEATR im. SŁOWACKIEGO	Sprawdzający:	-
Projekt:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO		Data:
Rysunek:	OZNACZENIA		SIERPIEŃ 2011